

追加指示書

工事名:新市立島田市民病院建設工事

工事場所:島田市野田1200番地の5

No.	該当図面 (図面番号、書類の名称、ページ番号)	変更の要旨		変更内容
1	E-008・E-011	追記事項 トランスの防震装置について		トランスの防震装置については以下の仕様の防震ゴムを設置願います。 仕様:防震ゴム(耐震ストッパー付)、盤収納型、静的水平震度9. 8m／ S2「1G」以下用
2	P-201	追記事項		図番P-201、屋外配管図(都市ガス)を、添付の図番P-201、屋外配管図 (都市ガス)に差し替えてください。