No.	品名	寸法			数量	型式	給水	給湯	排水	蒸気			ガス（13A）		電気（60Hz）kW			フード	備考
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
							○	●	⊕⊖	□	■	kg/H	▲ぴろ	kW	回◓Ⓜ	回◓Ⓜ	回◓Ⓜ	⊠	
1	冷凍冷蔵庫	1500	800	1890	1	HRF-150Z			40A-1						0.604				有効内容積:冷凍室306L　冷蔵室984L
2	移動台	750	600	800	2	TK-76WPA													
3	2槽シンク	1500	750	800	1	S2-157BPA	15A-2	15A-2	40A-2										
4	水切台	900	750	800	1	PTK-97BPA			40A-1										
5	上棚	1500	350	250	1	OL1-1535K													
6	上棚	900	350	250	1	OL1-935K													
7	コンビオーブン	920	773	1440	1	ACO-060GS	15A-1		40A-1				20A-1	29.0	0.26			要	ガス式　棚数:6段
8	1槽シンク	600	750	800	1	S1-67BPA	15A-1	15A-1	40A-1										
9	作業台	900	750	800	1	TK-97BPA													
10	ガステーブル	1500	750	800	1	AXY-1575T							20A-1	63.6				要	
11	フライヤー	865	600	800	1	AF2-GA18W-L16							15A-1	18.8				要	ガス式　油量:16Lx2
12	引違戸付作業台	1500	600	800	2	TKD-156PA													
13	テーブル形冷蔵庫	1200	600	800	1	RT-120SNF-E			40A-1						0.3				有効内容積:240L
14	引違戸付作業台	1200	600	800	1	TKD-126PA													
15	上棚	1500	350	400	1	OL1-1535													
16	上棚	1200	350	400	1	OL1-1235													
17	炊飯器置台	1500	600	800	1	TKR-156P													
18	ガス炊飯器	525	481	447	2	RR-50S1							13φ-1	10.3				要	能力:4～10L
19	作業台	900	600	800	1	TK-96PA													
20	ローレンジ	600	600	450	1	AXY-660L2							20A-1	16.8				要	
21	電子レンジ	510	360	306	1	NE-710GP									1.26				
22	湿温蔵庫	1500	750	800	1	IHS-1575YBG	15A-1		15A-1 40A-1								2.6		
23	電子ジャー	481	395	406	2	JHC-900A									0.074				容量:9.0L(約5升)
24	マイコンスープジャー	426	368	355	2	JHI-W120									0.24				容量:12.0L
25	上棚	1500	300	700	1	OL2-1530													2段式
26	扉付作業台	400	600	800	1	TKD-46BPA特													
27	ゆで麺器	500	620	800	1	GWR2-4	15A-1		25A-1				20A-1	12.8				要	ガス式
28	ローレンジ	600	600	450	1	AXY-660L2							20A-1	16.8				要	
29	湿温蔵庫	1200	750	800	1	IHS-1275YBG	15A-1		15A-1 40A-1								2.3		
30	テーブル形冷蔵庫	1200	600	800	2	RT-120SNF-E			40A-1						0.3				有効内容積:240L
31	コーヒーメーカー	200	372	470	1	KW-15									1.12				100杯/h
32	製氷機	630	600 (450)	800	1	IW-45W-1特	15A-1		40A-1						0.225				製氷能力:約45kg/日
33	1槽シンク	500	600	800	1	S1-56BPA	15A-1	15A-1	40A-1										
34	作業台	700	600	540	2	TK-76PA-S													
35	卓上ウォーマー	350	550	260	4	TEW-E									0.9				
36	脇台	260	600	800	1	TK-26PA													
37	上棚	1200	300	700	1	OL2-1230													2段式
38	移動シンク	750	600	800	2	S1-76WPA													
39	ソイルドテーブル	1500	710	820	1		15A-1	15A-1	40A-1										
40	ドアタイプ自動食器洗浄機	600	605	1365	1	SD1120SAH	15A-1		40A-2				15A-1	18.6	0.7			要	ラック処理数:55ラック/H
41	クリーンテーブル	1200	710	820	1														
42	電気式食器消毒保管機	550	550	1860	1	ES-254N											2.2		収容篭数:5個
43	電気式食器消毒保管機	900	550	1860	2	ES-504N											4.4		収容篭数:10個　両面式
44	戸棚(片面引違戸付)	900	550	1800	1	DS-95													
45	ステンレス エレクターシェルフ	1212	613	1587	1	SLS1220L PS1590													棚数:4段
46	冷凍庫	1200	800	1890	1	HF-120Z3			40A-1								0.659		有効内容積:1053L
47	扉付作業台	565	600	800	1	TKD-56PA特													
48	ティーサーバー	450	480	1490	2	ATE-250HWA1-C	15A-1		40A-1						1.555				【お茶・お湯・冷水】　給茶能力:約250杯

＊機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。
＊ガス消費量　1KW/h=860Kcal/h

株式会社 内藤建築事務所
京都市左京区田中大堰町１８２
一級建築士　神先 敏司　登録第161111号
一級建築士事務所　京都府知事登録　(ロム)第22221号

（一級建築士　登録第24140号）
（構造設計一級建築士　第7059号）
矢口　正宏
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士　登録第34379号）
（設備設計一級建築士　第4701号）
中田　幸佑
【設備関係規定に関わる部分が適合する】

工事名　新市立島田市民病院　建設工事（建築工事）
図名　厨房機器一覧表
縮尺　A1:1／　A3:1／
設計日　2017.09
図番